

Số: /TD-PCCC

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 136/ACHL-PM, ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long;
Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Nguyễn Văn Nhân; Chức vụ: Tổng giám đốc

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Khoai – giai đoạn 2, 3, 4, 5 (591 ha), thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm xây dựng: xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Minh Phát

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

- Đường giao thông cho xe chữa cháy;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy;
- Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới.

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long;
- Đồng chí Cục trưởng (để báo cáo);
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, P4 (TdB).

Đại tá Bùi Quang Việt

**QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ
ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

*(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Số: /TD-PCCC ngày / /2024 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)*

TT	Nội dung	Ghi chú
I	QUY MÔ PHƯƠNG TIỆN	
1	Quy mô: Khu công nghiệp Sông Khoai có tổng diện tích 714 ha, trong đó giai đoạn 1 là 123 ha, giai đoạn 2 là 120,08 ha, giai đoạn 3 là 299,42 ha, giai đoạn 4 là 92,36 ha, giai đoạn 5 là 79,14 ha. Phạm vi đề nghị thẩm duyệt là giai đoạn 2, 3, 4, 5 của dự án với tổng diện tích 591 ha, trong đó: đất công nghiệp 400,03 ha, đất hành chính, dịch vụ 6,91 ha, đất cây xanh 61,16 ha, đất mặt nước hồ điều hòa 32,12 ha, đất mặt nước 19,28 ha, đất hạ tầng (trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước, đê và hành lang tuyến đê) 12,95 ha, đất giao thông 58,55 ha.	
2	* Quy mô hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác liên quan: - Hệ thống cấp nước chữa cháy được sử dụng chung cho mục đích chữa cháy và sinh hoạt, sản xuất được cấp nước từ 02 trạm bơm N04 và EN04, trong đó trạm bơm N04 gồm 05 bơm (03 bơm chính, 02 bơm dự phòng) có cùng thông số $Q = 350 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 61 \text{ m.c.n}$ và 02 bể chứa T06-A/B có tổng khối tích 13.156 m^3, khối tích phục vụ chữa cháy là 7.590 m^3; trạm bơm EN04 gồm 06 bơm (04 bơm chính, 02 bơm dự phòng) có cùng thông số $Q = 350 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 61 \text{ m.c.n}$ và 02 bể chứa ET06-A/B có tổng khối tích là 14.044 m^3, khối tích phục vụ chữa cháy là 8.102 m^3. Hệ thống thiết kế để cung cấp nước chữa cháy cho 02 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng chữa cháy của mỗi đám cháy là 40 l/s. - Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới: trang bị 03 xe chữa cháy, trong đó 02 xe bố trí tại Trạm xử lý nước cấp số 1 và 01 xe tại Trạm xử lý nước cấp số 2.	
II	DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ	
1	Thuyết minh của công trình liên quan đến PCCC	01 quyền
2	Bản vẽ đường giao thông cho xe chữa cháy: PCCC-04; PCCC-GT-MCN-(01-16)	
3	Bản vẽ hệ thống cấp nước chữa cháy: PCCC-01; PCCC-CT-(01-09); PCCC-MB-1; PCCC-CT-01	

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các tiêu chí về quy hoạch, xây dựng./.